

INFORME DE LA CAP DE L'ÀREA DE PREVENCIÓ EN RELACIÓ A LA PETICIÓ DE REPARAR UN ESCALFADOR DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES A PETICIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ

Informe als delegats de prevenció davant la petició de reparar un escalfador d'aigua d'uns vestidors¹.

Arran la petició de 7 de novembre, sobre el mateix tema, que ens van plantejar en Jordi Gassiot i en Paco Utrilla ens vam posar en contacte amb l'administració de centre als efectes de verificar l'acompliment del que disposa el RD 486/1997, integrat a la fitxa constructiva que podeu consultar a la intranet (<https://intranet-nova.uab.es/iDocument/866/679/Prescripcions-tecniques-menjadors-serveis-higienics.pdf>).

Als efectes preventius, l'apartat 4t de l'annex V, punt 2, al que feu referència s'ha de posar en context; concretament amb l'apartat 1r del mateix annex i punt on s'identifica quin es l'abast de la obligació, és a dir:

*Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios **cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo** y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias.*

En aquesta línia, l'administració de centre ens informa:

"Vistos els paràmetres que ens adjunteu, es constata que la petició que es planteja des del SLiPI de Ciències i Biociències no es contempla en cap dels supòsits, per la qual cosa entenem que no estem obligats a instal·lar i/o reparar l'escalfador que s'ha avariat als vestidors del SLiPI, ja que les tasques que actualment es porten a terme pel personal de l'esmentat servei, al meu entendre, no provoquen un alt grau de sudoració i tampoc no porten uniforme.

A més, les fortes retallades que estem patint en els pressupostos, ens fan prioritzar altres accions més necessàries per garantir el bon funcionament tant de la docència com de la recerca".

Tanmateix, l'administradora m'informa que tant el personal de neteja com el de manteniment disposen de vestuaris equipats d'acord les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Per tot plegat, cal considerar que s'estan acomplint els requeriments normatius pel que fa a la seguretat i la salut dels empleats i empleades.



Roser Juan
Cap de l'Àrea

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 28 de novembre de 2013

A: Delegats i delegades de prevenció i Administració de Centre Ciències/Biociències

Correu electrònic 22 de novembre de Pilar Pérez a Roser Juan:

Benvolguda Roser,

Hem constatat que les dutxes del vestuari de la Facultat de Ciències i Biociències no disposa d'aigua calenta per un problema amb l'escalfador d'aigua.

D'acord amb el que estableix el RD 486/97, i concretament a l'annex V punt 2. Vestuaris, dutxes i comunes, apartat 4t. on es diu que: *Els llocs de treball han de disposar, en la seva proximitat i en la dels vestuaris, de locals, de neteja, lavabos amb aigua corrent, calenta si cal, sabó i tovalloles individuals o altres sistemes per eixugar-se amb garanties higièniques. Han de disposar, a més, de dutxes d'aigua corrent, calenta i freda, quan es facin habitualment treballs bruts, contaminants o que originin una suor elevada. En aquests casos, s'ha de subministrar als treballadors els mitjans especials de neteja que calguin.*

Us demanem que,

- Prengueu les accions necessàries per esmenar aquesta deficiència en la major brevetat possible, per tal que el personal que ho necessiti pugui disposar de dutxes amb aigua calenta, tal com estableix el RD 486/97.
- Ens comuniqueu quan està previst corregir la deficiència i la data de correcció.

Cordialment,

Delegats de Prevenció Comitè d'Empresa

Delegats de Prevenció Junta PAS-F